



**OCHRANA ZELEŇE BUDE REŠENA DLE ZÁKONA č. 114/1992 Sb. § 8, VYHLÁSKY č. 189/2013 Sb. § 8 A ZEJMÉNA ENERGETICKÉHO ZÁKONA č. 458/2000 Sb. § 24, 25, 58 a 59. BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE POSTUPOVÁNO DLE ČSN 83 9061.**

Napáštěv soustava NN: 3PEN ~ 50 Hz, 400 V / TN-C  
 Ochrana samočinným odpojením od zdroje a pospojováním v soustavě NN.

Zemina třídy 3 - 4  
 V místech pod komunikací kabely uložit do chrániček ø 200 mm pro kabely VN a do chrániček ø 160 mm pro kabely NN, nebo do žlabů KZI (KZZ) s krytím 1000 mm. Kabely budou uloženy dle PNE 34 105 a ČSN 73 6005.  
 Před započatím prací je třeba, aby investor zajistil vylučení a ochranu stávajících stří.

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PŘEVEDENA DLE PNE 33 0000-1 ed.6:**  
 Ochranná opatření:  
 - základní izolací živých částí, přepětky nebo kryty  
 - ochranné uzemnění  
 - dvojitá nebo zesílená izolace

**OCHRANA PŘI PORUŠE**  
 - automatické odpojení od zdroje  
 - ochrana polohou

Prostory: Nebezpečné

- Legenda:**
- - nové kabely NN AYKY-J-OT 3x240+120 mm<sup>2</sup>
  - - nové kabely NN v chráničce
  - - nové kabelové spojka NN
  - - stávající kabely NN
  - - nová / stávající přípojková skřín
  - - nová / stávající rozpojovací skřín
  - - uzemnění FeZn páska 30x4 mm<sup>2</sup> - 20 m
  - - hranice parcel
  - - polohopis
  - - stromy, keře
  - - číslo popisné
  - - parcelní číslo

Celková délka kabelové trasy: 4133 m  
 Použitá kabely AYKY-J-OT 3x240+120 mm<sup>2</sup> 6570 m

<b>ČÁST ENERGETIKA</b>	PROJEKTANT: Ing. Jan PETR ČKAIT: 14001 Vojtěch BRÁZDA	INVESTOR: PREdistribuce a. s. Svornosti 3199/19a 150 00 Praha 5 IČO: 27376516	ENERGO PRAHA spol. s r. o. U Krčského nádraží 228/15 140 75 Praha - Krč IČO: 62916513 DIČ: C262916513 e-mail: energo@energopraha.com
	NÁZEV STAVBY <b>KUDEŘÍKOVÉ OBNOVA KVN A KNN</b>		STŘEDISKO P DATUM 04/2020 ČÍSLO PARÉ: ZMĚNA STUPĚŇ DPS FORMÁT A1 MĚŘÍTKO 1:1000 SAP: S-145099 Č.výkr.
SITUACE - NOVÝ STAV KNN			C.4