



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE DOPRAVY

konané dne 03. 05. 2023

Přítomni	p. Hájek p. Šnabr p. Matoušek p. Kyselý
Za MČ Praha-Kunratice	p. Hýža p. Nováček
Omluveni	p. Šafařík p. Hobza p. Klíma p. Kubát
Hosté	

Trvalé cíle

1. Zavádění zón 30 v obytných částech Kunratic
nejednáno
2. Problematika cyklistické dopravy na území Kunratic s důrazem primárně na bezpečnost všech účastníků provozu
nejednáno
3. Dopravní situace a obsluha ZŠ-MŠ
nejednáno

Další:

1. Komise projednala body postoupené komisí stavební:
 - a. **Novostavba rodinného domu – Úhlovská** (Č. j. 01174/2023) – Komise dopravy souhlasí s řešením z předložené PD (vjezd šířky 3,20 m, 3 parkovací stání na vlastním pozemku)
 - b. **Studie proveditelnosti stavby rodinného domu o dvou bytových jednotkách – Netolická** (Č. j. 01074/2023) – Vzhledem k nutnosti napojení na IS v komunikaci je nutné dodržet záruky, které na tuto komunikaci jsou v rámci záruční doby (2024). Případná realizace je tedy možná až po uplynutí záruk. KD dále nesouhlasí s navrženou podobou vjezdu – řešení jako 4 kolmých parkovacích stání vedle sebe z důvodu šířkového uspořádání a napojení na PK
 - c. **Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Ploučnická** (Č. j. 01230/2023) – KD souhlasí s řešením z předložené PD (2x parkovací stání 2,75, respektive 2,52 m), upozorňuje však, že dle PD je mezi vrchní hranou chodníku a parkovacím stáním na pozemku investora je výškový rozdíl 11 cm, který může značně komplikovat nájezd do parkovacího stání a v kritickém případě redukovat počet navržených parkovacích stání na vlastním pozemku. V projektu také není řešeno stávající snížení chodníku (příprava pro vjezd) na pozemek 195. Komise netrvá na úpravě nivelety chodníku, nicméně pokud stavebník do chodníku v rámci stavby zasáhne tak by toto zvýšení nivelety bylo vhodné provést
 - d. **Rodinný dům Lesní, přístavba garáže** (Č. j. 01089/2023) - Komise dopravy souhlasí s řešením z předložené PD, včetně dělení pozemku odsouhlaseného na poradě starostky



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE

2. Komise byla seznámena s aktuálním plánem oprav komunikací (výtluky a poruchy, nikoli rekonstrukce)
 - a. K Verneráku – vysoutěžena firma na opravu výtluků
 - b. lokální opravy živice – informace o probíhajících opravách technologie Silkot (přetavení a doplnění živice)
 - c. Glazunovova – informace o odsouhlasení opravy komunikace
 - d. Chodník Vídeňská – vysoutěžěn zhotovitel
3. Komise byla seznámena s aktuálním plánem oprav a úprav vodorovného a svislého značení
 - a. K Verneráku – objednána firma na úpravu DZ K Verneráku x Ekonomická x Jana Růžičky
 - b. K Verneráku – proběhla obnova přechodů pro chodce
4. Komise byla seznámena se změnami MHD v souvislosti s otevřením tramvajové trati na Libuň
5. Diskuse

Předpokládaná témata na dalším jednání, úkoly:

1. Trvalé cíle
2. Podněty členů komise

Jednání KD bylo ukončeno v 19:00

Termín následujícího jednání 07. 06. 2023

Zapsal: Ondřej Nováček; 10. 05. 2023